

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

" * * * "

Адрес: ***

Собственнику квартиры № ***
по адресу ***

Уважаемые господа!

По результатам проведения плановой проверки соблюдения требований пожарной безопасности, проходившей в период с *** по *** и проверки по устранению нарушений выявленных в результате плановой проверки с *** по *** Вами допущены нарушения п. 23 и Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительством РФ от 25.04.2012 г., а именно:

- Остеклён балкон, ведущий к незадымляемой лестнице, свален мусор

ПРЕДПИСАНИЕ.

Настоящим предписываю Вам в 10-дневный срок с момента получения настоящего уведомления привести балкон, ведущий к незадымляемой лестнице ***го этажа ***-ой парадной дома в соответствие с проектной документацией. Очистить коридоры от мусора.

В противном случае будем вынуждены обратиться с исковым заявлением в суд.

Председатель Правления

Дата ***